
Blattname: Datenblatt Hardware

Abmessungen Gehäuse: B 110 mm x H 170 mm

Stromversorgung: 12 V DC über Hohlstecker

Stromaufnahme: max. 1 A

Installation: Montage auf TS 35 Hutschiene nach EN 50022




→ ACHTUNG:

Unter der Gehäuseunterseite ist für eine USB-Verkabelung entsprechend Installationsplatz (empfohlen: 50 mm) erforderlich!

Die USB-Verkabelung stellt die Verbindung zwischen dem Wurm C2C-EB-VRV und dem RS-485 Adapter des ePC dar.

Die Modbus-Leitung vom Wurm C2C-EB-VRV ist bis zum USB Port des ePC zu legen.





Hörburger AG Niederlassung Erfurt In den Weiden 3 99099 Erfurt Tel.: 0361/ 4 42 14 - 0 Fax:: 0361/ 4 42 14 - 30

erstellt von:	tza
bearbeitet von:	tza
gespeichert am:	17.06.2009

DAIKIN-WURM-GATEWAY [ePC V2a]

Datenblatt Hardware

AuftragNr.:	460916	BLATT:	1/1
Projekt:	Daikin-Wurm-Gateway		
Kunde:	-		